


OBIEG 1 - OBIEG GARAŻU I POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH
OBIEG 2 - OBIEG SALI I POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH DO NEJ
OBIEG 3 - OBIEG NAGRZEWNICY DLA GARAŻU

- | | |
|--|---|
| 1 - KOCIOŁ KONDENSACYJNY VISSMANN VITODENS200 Z VITOTRONIK ¹³ | 10 - POMPA TOP-S 25/5 WILD |
| 2 - PODGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY VITOCCEL 300 - VISSMANN | 14 - POMPA TOP-E25/1-5 WILD |
| 3 - NEUTRALIZATOR KONDENSATU VISSMANN | 15 - POMPA OBIEGU CWU TOP-S 25/5 |
| 4 - RAMA MONTAŻOWA KOTŁA, VISSMANN | 16 - POMPA CYRKULACYJNA |
| 5 - ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1915 1/2" | 17 - FILTR WSTĘPNY EPURDIT EPURD |
| 6 - ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 2115 3/4" | 18 - ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY |
| 7 - REGULATOR VITOTRONIK 300-K MW2 | 19 - ZAWÓR NAPEŁNIANIA INSTALACJI SYR 2128 |
| 8 - NACZYNIĘ WZBIORCZE N-80 REFLEX | 20 - ZAWÓR TRÓJDROGOWY HRB3 DN 25/KVS10 Z NAPEDEM |
| 9 - SZYBKOZŁĄCZKA SUR 1x1 REFLEX | 21 - ZAWÓR TRÓJDROGOWY HRB3 DN 20 Z NAPEDEM |
| 10 - NACZYNIĘ WZBIORCZE D25 REFLEX | 22 - ZAWÓR ODCINAJĄCY |
| 11 - SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE 7148100 VISSMANN | 23 - ZAWÓR ZWRÓTNY |
| 12 - ROZDZIELACZ TRZYOBWODOWY KPP40 TERMEN | 24 - WODMIERZ |

 PRYZMAT AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY Katarzyna Koczy-Garus Zbigniew Garus	
Biuro : ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 40-132 Katowice tel. (0-32) 730-25-24, tel/fax (0-32) 730-28-76 kom. (0) 601-44-17-57, poczta@pryzmatpa.pl	
OPRACOWAŁ mgr inż. Beata Mucha SLK/1239/PWOS/06	
mgr inż. Anna Żwirowska Folga MAP/0367/PWOS/06	
INWESTOR / OBIEKT Urząd Gminy Chełm Śląski ul. Konarskiego 2 Kotłownia gazowa w OSP Chełm Śląski ul. Stacyjna	FAZA PB
TEMAT SCHEMAT KOTŁOWNI GAZOWEJ	BRANŻA S
SKALA %	DATA MAJ 2010
NR ARKUSZA S-K-03	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE AutoCad r. 2000 PL	