


LEGENDA:

- OPRAWA OŚWIETLENIOWA ŚWIETŁÓWKOWA
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA METALOHALOGENOWA (PROJEKTOR OŚWIETLENIOWY)
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY POJEDYNCZY, 230V/16A, BRYZGOSZCZELNY IP 44
- GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE, 230V/16A BRYZGOSZCZELNE IP 44
- GNIAZDO WTYCZKOWE 3x230/400V 16A BRYZGOSZCZELNE IP 44
- WYPUST DLA ZASILANIA URZĄDZENIA, 1-FAZOWY, 230V
- Kxxx - KORYTO KABLOWE PERFOROWANE O SZEROKOŚCI xxx

- G - GRZEJNIK ELEKTRYCZNY
- T - POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY (TERMA)
- W - WENTYLATOR



DANE TECHNICZNE:

1. NAPIĘCIE ZNAMIONOWE: 230/400V
2. NAPIĘCIE ZNAMIONOWE IZOLACJI: 500V
3. STOPIEŃ OCHRONNOŚCI: IP-44
4. KLASA OCHRONNOŚCI: II

GNIAZDO (WTYK) AGREGATU W OBUDOWIE TERMOUTWARDZALNEJ

RURA 1xDVRØ75 DLA KABLA ZASILAJĄCEGO PONIŻEJ POZIOMU TERENU

<p>projektowanie i wykonawstwo sieci i instalacji elektrycznych</p> <p>ul. Dębowa 12/20 43-100 Tychy tel. 603-603-457 www.energopro.pl energopro@energopro.pl</p>	PROJEKTOWAŁ:	inż. MARIUSZ STROJNY	SLK/0956/PWOE/05	03.2013	NR PROJ.:	EP-09/2013	
	OPRACOWAŁ:				REWIZJA:	00	
	SPRAWDZIŁ:				NR RYS.:	ARKUSZ:	
		OSOBA:		NR UPR.:	PODPIS:	DATA:	04 -
TYTUŁ RYSUNKU:						FAZA:	SKALA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNKU POMPOWNI						PBW	-
INWESTOR:						BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
GMINA CHEŁM ŚLĄSKI UL. KONARSKIEGO 2 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI		TEMA: KANALIZACJA SANITARNA W REJ. ULICY PODŁUŻE I CHEŁMSKIEJ W CHEŁMIE ŚLĄSKIM ZASILANIE POMPOWNI NR PPT PRZY UL. PODŁUŻE		OBIEKT: POMPOWNIĄ KANALIZACJI SANITARNEJ NR PPT UL. PODŁUŻE W CHEŁMIE ŚLĄSKIM			