


Zadtek	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1
Przekroj (mm ²)	YDY2x3x1,5	YDY2x3x1,5	YDY2x3x1,5	YDY2x3x1,5	YDY2x3x1,5	YDY2x3x1,5	YDY2x3x1,5	YDY2x3x1,5	YDY2x3x1,5	YDY2x3x1,5	YDY2x3x1,5	YDY2x3x1,5	YDY2x3x1,5	YDY2x3x1,5	YDY2x3x1,5	YDY2x3x1,5
Moc zamstawiana P1 (kW)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
P1.L1 (kW)	0,1			0,1			0,1			0,1			0,1			0,1
P1.L2 (kW)		0,1			0,1			0,1			0,1			0,1		
P1.L3 (kW)			0,1			0,1			0,1			0,1			0,1	
P2 (kW)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Opis	Zasilanie klimatyzatora BIURO 201.3	Zasilanie klimatyzatora BIURO 201.2	Zasilanie klimatyzatora BIURO 201.1	Zasilanie klimatyzatora BIURO 202	Zasilanie klimatyzatora BIURO 203	Zasilanie klimatyzatora BIURO 204	Zasilanie klimatyzatora 205. Zaplecze sali	Zasilanie klimatyzatora 008. Sala rady	Zasilanie klimatyzatora 008. Sala rady	Zasilanie klimatyzatora 008. Sala rady	Zasilanie klimatyzatora BIURO 206	Zasilanie klimatyzatora BIURO 207	Zasilanie klimatyzatora BIURO 208			

UWAGI:

- 1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S
- 2/ Napięcie zasilania 400/230 V
- 3/ Zakres rozbudowy tablicy piętrowej

 <p>Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Biura Projektowego (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118) Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.</p>	
Investor: URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI ul. Konarskiego 2 41-403 Chełm Śląski	
Lokalizacja: URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI ul. Konarskiego 2 41-403 Chełm Śląski	
Data: 11.2007 <i>mgr inż. Tomasz Bieniek/projektował</i> 11.2007 <i>Wery Fojcik</i>	Nr upr.: SGT/0996/PW/E/05 1/8/20
Imię i Nazwisko: Wery Fojcik Stan:	Podpis:
Skolca: - Faza/Bronza: PW/IE	Nazwa projektu: PROJEKT BUDOWY LANIWNYMIKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU GMINY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM Nazwa rysunku: SCHEMAT TABLICZY TP-2 Zakres rozbudowy / ETAP 2
Imię i Nazwisko:	Nr rysunku: 8 Nr arkusza: -