

341/II/14/08

Wykonawcy
według rozdzielnika

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : **Budowę kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski „Etap B”**

1. Proszę o uściślenie zakresu prac opisanego w pkt. III 1.1)g, str. 2 SIWZ, tj, zawartego w opisie przedmiotu zamówienia, a dotyczącego systemu monitoringu pracy zaworów (etapu A) oraz załączenie stosownej dokumentacji umożliwiającej wycenę tego zakresu,
Odpowiedź: system monitoringu obejmuje tylko monitoring dla Etapu B, natomiast Inwestor wymaga by szafa sterowania i monitoringu oraz oprogramowanie umożliwiło podłączenie monitoringu dla Etapu A. Etap A obejmuje monitoring dla ok. 300 studni;
2. Proszę o wskazanie gdzie w/w wycenę uwzględnić tj, w jakiej pozycji kosztorysowej?
Odpowiedź: uwzględnić w cenie dostawy technologicznej tj. cenie szafy sterowniczej;
3. Czy wystarczającym będzie załączenie do oferty przetargowej **wypełnionego** przedmiaru robót (tj. wzoru składającego się z 6 stron i obejmującego obecnie 90 pozycji kosztorysowych), a który został załączony na stronie internetowej przez Zamawiającego do SIWZ.

Odpowiedź: tak

4. Proszę ponadto o potwierdzenie czy w kolumnie 7 w/w przedmiaru robót ma być cena jednostkowa brutto czy netto, a tym samym wartość w kolumnie nr 8 netto czy brutto?.

Odpowiedź: brutto tj. z VAT

1. pkt III pkt. 1.1.1)b) brzmi:

„ studzienki zbiorczo-zaworowe PE z zaworem próżniowym tłokowym o średnicy przelotu przez zawór minimum 301 kpl ”

natomiast specyfikacja techniczna rozdział ST 03.00.00 pkt. 2.3 (str. 33) określa przelot zaworu na 78mm,

– Pytanie: Czy określony w specyfikacji technicznej przelot należy traktować jako minimalny?

– **Odpowiedź:** Tak, gdyż zawory dla Etapu B mają być w pełni zgodne z zamontowanymi w Etapie A, który jest już eksploatowany

2. Zgodnie z pkt. VII 1.2) a) który brzmi:

„ w ciągu ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 2 zamówienia odpowiadające łącznie swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj, budowa kanalizacji podciśnieniowej z systemem monitoringu, potwierdzone dokumentami o należytych wykonaniu, Wykonawca sporządzi wykaz zamówień zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj, budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski etap „B” o łącznej długości sieci nie mniejszej niż 20 km - na załączniku nr 2, i załączy dokumenty/referencje potwierdzające ich należyte wykonanie ”

- należy wykazać co najmniej 2 zamówienia o łącznej długości min. 20 km,

natomiast załącznik nr 2 do oferty (Uwaga pod tabelką: „wymagana jest potwierdzenie dokumentami/referencjami, wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj, budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z systemem monitoringu.” mówi o 2 oddzielnych zadaniach o podobnym rodzaju i wartości.

Pytanie: Jak należy traktować powyższy zapis, czy warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie łącznie 20 km sieci, czy wymogiem jest przedstawienie 2 osobnych zadań, każda na 20 km sieci.

Odpowiedź: Inwestor wymaga udokumentowania realizacji w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 2 zamówień obejmujących łącznie realizację sieci kanalizacyjnej zgodnie z przedmiotem zamówienia (SIWZ rozdział III pkt. ppk.1 a,c)

3. Prosimy o zajęcie stanowiska Zamawiającego w sprawie firm tworzących konsorcjum, gdyż w SIWZ nie ma zapisu o takiej formie uczestnictwa w postępowaniu.

Jeżeli Zamawiający dopuszcza konsorcjum do udziału w postępowaniu to prosimy o sprecyzowanie warunków jakie ma spełniać każdy członek konsorcjum, bądź konsorcjum wspólnie.

Odpowiedź: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą spełnić warunki art. 23 ustawy pzp.

W przypadku ubiegania się o zamówienie podmiotu wspólnego zamawiający nie narzuca żadnych form jego tworzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiot wspólny musi spełnić postawione warunki uczestnictwa w postępowaniu tzn:

- warunki wynikające z art. 24 ustawy pzp każdy z współtworzących podmiot wspólny musi spełnić indywidualnie i przedstawić żądane dokumenty potwierdzające,
- warunki techniczne i finansowe powinny spełniać łącznie

1. Czy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum Firm), wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej może być wniesione przez jednego z członków konsorcjum, np. przez Pełnomocnika (Lidera Konsorcjum) w imieniu Konsorcjum?

Odpowiedź: Tak, może.

2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach SIWZ, dotyczących doświadczenia Wykonawcy:

Zgodnie z treścią pkt. VII. 2) a) SIWZ, Wykonawcy muszą posiadać doświadczenie w następującym zakresie:

„w ciągu ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 2 zamówienia odpowiadające łącznie swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj. budowa kanalizacji podciśnieniowej z systemem monitoringu (. . .) ”

natomiast zgodnie z dalszą częścią tego punktu, Wykonawcy mają sporządzić wykaz zrealizowanych zamówień:

„w okresie ostatnich 5 lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj. budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm etap „B” o łącznej długości sieci nie mniejszej niż 20 km”.

W związku z powyższym, nie można jednoznacznie określić jakich robót powinno dotyczyć przedstawione przez Wykonawcę doświadczenie - czy powinno ono obejmować budowę kanalizacji podciśnieniowej wraz z systemem monitoringu, czy budowę kanalizacji sanitarnej o długości minimum 20 km. Odnośnie zapisów w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, prosimy o ustosunkowanie się do sformułowania „dla Gminy Chełm etap „B”

Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod określeniem „odpowiadające łącznie swoim rodzajem i wartością”. Czy wartość dwóch robót oraz ich zakres (np. długość odcinka kanalizacji) przedstawionych przez Wykonawcę w wykazie zamówień może być zsumowana?

Prosimy o precyzyjne określenie, jakie roboty powinien przedstawić Wykonawca na potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego doświadczenia w realizacji robót odpowiadających rodzajem i wartością robotą stanowiącym przedmiot zamówienia.

Odpowiedź: Inwestor wymaga udokumentowania realizacji w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 2 zamówień obejmujących łącznie realizację sieci kanalizacyjnej zgodnie z przedmiotem zamówienia (SIWZ rozdział III pkt. ppk.1 a,c)

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Prośbę naszą uzasadniamy złożonością inwestycji oraz niezbędnym dodatkowym czasem potrzebnym na przygotowanie solidnej i rzetelnej oferty.

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu otwarcia ofert.

1. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej dwa przedmiary robót (różniące się min. ilością pozycji). Prosimy o wyjaśnienie, który przedmiar po wypełnieniu należy załączyć do oferty?

Odpowiedź: wypełnić skrócony i dołączyć do oferty

2. Prosimy o potwierdzenie czy zgodnie z zamieszczonym opisem kolumny nr 7 (przedmiar robót Chem_I._przedmiar_do_SIWZ_uproszczony) należy ją wypełnić cenami jednostkowymi zawierającymi podatek VAT?

Odpowiedź: tak

3. Plik zamieszczony na stronie Zamawiającego „Chem_I._przedmiar_do_SIWZ_uproszczony” zawiera 21 stron w tym na 6 znajduje się przedmiar. Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiar zawiera 90 pozycji (na 6 stronach) czy też plik jest uszkodzony,

odpowiedź: Tak, przedmiar zawiera 6 stron i 90 pozycji

4. Prosimy o podanie stawek opłat związanych z czasowym zajęciem pasa drogowego oraz sposobu ich naliczania w drogach objętych przedmiotowym zadaniem.

Odpowiedź: ulice obejmujące Etap B kanalizacji należą do kilku Zarządców, a mianowicie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu, Gminy Chełm Śląski . Naliczeń należy dokonywać stosownie do podjętych Uchwał przez poszczególnych Zarządców.

5. Przedmiar robót zawiera pozycje dotyczące karczowania drzew, czy przedmiotem przetargu jest także wycinka drzew? Po czyjej stronie leżą opłaty administracyjne związane z wycinką?

Odpowiedź: Tak , przedmiar obejmuje wycinkę drzew i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.

- 1 . Jaki Jest dokładny zakres robót związanych z wykonaniem monitoringu dla etapu A, wymienionego w SIWZ punkt III. 1.1. g?

Odpowiedź: system monitoringu obejmuje tylko monitoring dla Etapu B, natomiast Inwestor wymaga by szafa sterowania i monitoringu oraz oprogramowanie umożliwiło podłączenie monitoringu dla Etapu A. Etap A obejmuje monitoring dla ok. 300 studni;

2. Czy wykonana w ramach etapu A Instalacja kanalizacyjna jest przygotowana do podłączenia do systemu monitoringu, tzn. czy są rozłożone kable, czy Istniejące studnie podciśnieniowe są przygotowane do podłączenia do systemu monitoringu, czy w studniach znajdują się czujniki poziomu ścieków, czy zawory posiadają zamontowane kontaktrony umożliwiające odczytanie stanu w Jakim znajduje ślą zawór?

Odpowiedź: Etap A nie jest w pełni gotowy do podłączenia monitoringu – nie jest to w zakresie tego zamówienia.

3. Czy Istniejący zbiornik podciśnieniowy drugiej stacji umiejscowiony jest poza budynkiem stacji?

Odpowiedź: Tak, jest poza budynkiem, ale jest w pełni podłączony do budynku

4. Jakie Jest ustawienie zbiornika podciśnieniowego (poziome czy pionowe)?

Odpowiedź: pionowe

5. Czy ilość 301 kpl. studni podciśnieniowych z zaworami podciśnieniowymi dotyczy wyłącznie etapu B, czy też także etapu A przeznaczonego do Instalacji systemu monitoringu, i w jakiej części?

Odpowiedź: Dotyczy tylko Etapu B